



IO 13: HYDROFOROVÁ ČS, Q= 0-2 l/s, H= 35-40 m v.sl.
 IO 14: PŘÍPOJKA NN PRO ČS, příkon 5 kW, DL.76 M

LEGENDA

- ① ZDĚNÁ BUDOVA ČERPACÍ STANICE; 3,0x3,3 m; KOTA PŘÍZEMÍ 430,10 m n.m.
- ② PŘÍVODNÍ ŘAD "a" HDPE DN 80 dl.2,5 m
- ③ VÝTLAČNÝ ŘAD "b" HDPE DN 80 dl.2,5 m
- ④ PŘÍPOJKA NN KABELOVÁ AYKY 4J 16 ZE SLOUPU Č.217, DL.76 m
- ⑤ PLASTOVÝ PILÍŘ S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM
- ⑥ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ SPP 2 C
- ⑦ KABEL NN ZA SKŘÍŇÍ MĚŘENÍ CYKY 5J 6 DL. 2,0 m
- ⑧ PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 JAKO KALOSVOD
- ⑨ ÚPRAVA ŠTĚRČÍK.PLOCHY-8 M2 (10 CM DUSANÉHO ŠTĚRČÍKU)+PŘÍK.TVÁRNICE
- ⑩ HRANICE VÝKUPU POZEMKU

NA POLOŽKY ④ ⑤ ⑥ BYLA ZPRACOVÁNA SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE.

C.13, C.14

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.			
Vypracoval: ING. JAHODA	Zodp.projektant: ING. JAHODA		
Kreslil:	Ved.projektant:		
Datum: LEDEN 2017	Ved.úvaru:		
VODOVOD OLDŘICHOV V HÁJÍCH, VIII. STAVBA LOKALITA č.8, IO 13: HYDROFOROVÁ ČERPACÍ STANICE IO 14: PŘÍPOJKA NN		Měřítko: 1 : 200	Stupeň: DSP, DPS
SITUACE		Číslo zakázky:	Číslo soupravy:
Okres: LIBEREC	Investor:		
Kraj: LIBERECKÝ	OBEC OLDŘICHOV V HÁJÍCH		